



Automobile Club Perugia

Determinazione n. 10 del 15.05.2020

**OGGETTO: INTERVENTO PER LAVORI STRAORDINARI IMPIANTI ASCENSORE
Matr. PGCOM33/2001/A INSTALLATO PRESSO SEDE VIA CORCIANESE PERUGIA
(CIG: ZC52D02B93)**

Il Direttore

visto il Regolamento di Organizzazione dell'Automobile Club Perugia;

visto il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Automobile Club Perugia;

vista la deliberazione del Consiglio Direttivo del 28 ottobre 2019 con la quale è stato approvato, tra l'altro, il Budget 2020;

ritenuta la necessità, a seguito di numero tentativi di far ripartire l'impianto, di effettuare il seguente intervento: smontaggio di tutto il gruppo valvole della centralina oleodinamica con asportazione del cursore- installazione di nuovo cursore , ri-montaggio di tutto il gruppo valvole, rimessa in pressione dell'impianto, prove e regolazione;

considerato che ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.lgs 50 del 2016, secondo cui "*Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;*"

visto l'art. 32 del D.lgs del 18 aprile 2016 n. 50;

Vista l'art. 1 comma 130 della legge 30 dicembre 2018 n. 145, recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 (G.U. 30 dicembre 2018) che ha modificato l'art. 1 comma 450 della L. n. 296 del 27 dicembre 2006 innalzando da €1.000,00 a €5.000,00 l'importo oltre il quale è obbligatorio il ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione per gli acquisti di beni e servizi;

dato atto che alla presente procedura di acquisto è stata assegnata dal sistema dell' ANAC il CIG n. ZC52D02B93;

considerato che non è possibile procedere all'acquisto della prestazione tramite ME.PA. ai sensi dell'art. 7 del D.L. 52 del 2012, per le caratteristiche specifiche dell'affidamento;

ritenuto di dover procedere all'affidamento tramite lo strumento dell'affidamento diretto;

ricevuto preventivo per la esecuzione del predetto lavoro dalla società che provvede alla manutenzione dell'impianto, SAMERLIFT SRL, con sede a Villa- Magione, per € 400 oltre IVA;

considerato che le altre società che si occupano di manutenzione di impianti elevatori non intervengono su impianti che sono affidati per la manutenzione ad altre società;

considerata la necessità di procedere all'intervento per poter utilizzare l'impianto elevatore, per accedere ai locali archivio;

determina

- di affidare alla SAMERLIFT SRL, con sede a Villa- Magione l'esecuzione dei seguenti lavori: “ smontaggio di tutto il gruppo valvole della centralina oleodinamica con asportazione del cursore- installazione di nuovo cursore , ri-montaggio di tutto il gruppo valvole, rimessa in pressione dell'impianto, prove e regolazione” al costo di € 400 oltre IVA;
- Di contabilizzare la suddetta spesa nel conto CP.01.02.0033 - Manutenzioni ordinarie Immobilizzazioni materiali

IL DIRETTORE
(dott.ssa Maria Elena Milletti)